

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К КОТОРЫМ
НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ПОЛНОСТЬЮ
ИЛИ ЧАСТИЧНО И ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСЯТ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

№ 7244-25

г. Москва

Выдано

17 апреля 2025 г.

Настоящим техническим свидетельством подтверждается пригодность для применения в строительстве новой продукции указанного наименования.

Техническое свидетельство подготовлено с учетом обязательных требований строительных, санитарных, пожарных, промышленных, экологических, а также других норм безопасности, утвержденных в соответствии с действующим законодательством.

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «ФИКСПИСТОЛС»
Россия, 119571, г. Москва, пр-кт Вернадского, д. 92, этаж/помещ. 2/VI,
ком./офис 33/24
Тел.: +7 (495) 120-50-90; e-mail: dir@fixpistols.ru; www.fixpistols.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «ФИКСПИСТОЛС ПРОИЗВОДСТВО»
Россия, 249192, Калужская область, р-н Жуковский, г. Жуков,
ул. Первомайская, д. 9/2

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ Тарельчатые дюбели «FIXPISTOLS» типа F-INP, F-IN и F-ING

ПРИНЦИПИАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ - тарельчатые дюбели «FIXPISTOLS» типа F-INP, F-IN и F-ING состоят из пластиковой тарельчатой гильзы с заглушкой и металлического гвоздя. Геометрические параметры дюбелей: диаметр металлического гвоздя – 4,6; 3,7 и 4,0 мм; длина – 62, 42, 52 и 90 мм соответственно; длина гильзы – 20-200 мм; диаметр шляпки гильзы (в зависимости от типа дюбеля) – 50 и 60 мм.

НАЗНАЧЕНИЕ И ДОПУСКАЕМАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ - для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий (плит из минеральной ваты и пенополистирола толщиной от 20 до 200 мм) к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Дюбели применяют в качестве крепления к основаниям из стали, бетона, кладки из керамического полнотелого кирпича, блоков из ячеистого бетона.

ПОКАЗАТЕЛИ И ПАРАМЕТРЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ - для выполнения предварительного расчета необходимого количества дюбелей величины расчетных вытягивающих нагрузок R_{rec} из: бетона класса В35 – 0,26 кН, В25 – 0,14 кН,

В12,5 – 0,15 кН; кладки из полнотелого керамического кирпича марки по прочности М300 – 0,11 кН; кладки из блоков ячеистого бетона класса В5 – 0,15 кН; из стали марки Ст 3 толщиной 6 мм – 0,11 кН.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА, ПРИМЕНЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКЦИИ,
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА - соответствие конструкции, технологии производства и контроля качества требованиям нормативной документации, в том числе и обосновывающих техническое свидетельство материалов.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА - технические условия изготовителя, протоколы испытаний, а также законодательные акты и нормативные документы, указанные в приложении.

Приложение: заключение Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») от 16 апреля 2025 г. на 15 л.

Настоящее техническое свидетельство о подтверждении пригодности продукции указанного наименования действительно до 17 апреля 2027 г.

Директор
Федерального автономного учреждения
«Федеральный центр нормирования,
стандартизации и технической оценки
соответствия в строительстве»



А.В. Копытин

Зарегистрировано 17 апреля 2025 г., регистрационный № 7244-25,
заменяет ранее действовавшее техническое свидетельство № 6769-23 от 01 марта 2023 г.

Примечание: подписано директором ФАУ «ФЦС» в соответствии с Приказом Минстроя России от 6 февраля 2025 г. № 65/пр

В подлинности настоящего документа можно удостовериться по тел.: (495)133-01-57 (доб.123, 108)